



## VKF Anerkennung Nr. 32291

**Inhaber /-in**  
Fischer Rista AG  
Hauptstrasse 90  
5734 Reinach AG  
Schweiz

**Hersteller /-in**  
-

**Gruppe** 261 - Baukonstruktionen und Bausysteme

**Produkt** FIRIKA WÄRMEDÄMMENDER BAUTEILANSCHLUSS Q

**Beschreibung** Kragplattenanschluss für tragende Stahlbetonkonstruktionen, Wärmedämmelement aus EPS (130mm), oben und unten abgedeckt mit Platten AESTUVER (15mm, RD=797kg/m<sup>3</sup>), D=160mm

**Anwendung** REI 120  
Anleitung für Bemessung und Konstruktion nach Angabe des Gesuchstellers.  
Bei allen Gebäudehöhen (inkl. Hochhäuser) im Bereich der Aussenwandkonstruktion anwendbar.

**Unterlagen** ITB, Warszawa: Prüfbericht 'LZP01-01774/17/Z00NZP/ENG' (11.01.2018), Klassifizierungsbericht '01774.C1/17/Z00NZP/ENG' (18.01.2018), Beurteilung '01774.S1/17/Z00NZP/ENG' (18.01.2018), Beurteilung 'NYP-07469R:02/PT/19' (29.11.2019); IBS, Linz: Prüfbericht '317030804-2' (08.06.2017), Klassifizierungsbericht '317030804-B' (10.08.2017), Gutachterliche Stellungnahme '321100502-1' (01.03.2022)

**Prüfbestimmungen** EN 1363-1; EN 1365-2; EN 1366-4

**Beurteilung** Feuerwiderstandsklasse REI 120  
Feuerwiderstandsklasse EI 120-H-X-B-W80 to 120

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2027  
**Ausstellungsdatum** 07.11.2022  
**Ersetzt Dokument vom** -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

**VKF Anerkennung Nr. 32291**

**Inhaber /-in:** Fischer Rista AG

**Gültigkeitsdauer:** 31.12.2027

**Ausstellungsdatum:** 07.11.2022

---

## Direkter Anwendungsbereich

Keine weiteren Anwendungen möglich.

## Erweiterter Anwendungsbereich

Der erweiterte Anwendungsbereich richtet sich nach folgendem Dokument:

Gutachterliche Stellungnahme; IBS Linz, Nr. 321100502-1 vom 01.03.2022

- Varianten Kragplattenabschlüsse  
Typen TKQ / TKM
- Stirnseitige Abdeckung  
Platte AESTUVER (D=10mm, RD=797kg/m<sup>3</sup>)
- Weitere Ausführungsvarianten gemäss Gutachterliche Stellungnahme